

## PROTOKÓŁ KONTROLI BHP - PRZYGOTOWANIA OBIEKTU SZKOŁY DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Obiekt: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  
Gliwice ul. Kozielska 39

Cel kontroli: Sprawdzenie stanu BHP w obiekcie przedszkola (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69).

Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 28-08-2015

Przeprowadzający lustrację: inspektor BHP A. Pieczonka oraz  
kierownik gospodarczy SP1 Danuta Majewska

Wydział Edukacji

31. 08. 2015

Kontrola obejmuje:

1. Teren szkoły i wejścia.	-teren szkoły jest ogrodzony i równy, -urządzenia placu zabaw są w bardzo dobrym stanie, -studzienki kanalizacyjne są drożne,
2. Sale zajęć i korytarze	<i>W obiekcie szkoły w czasie przerwy wakacyjnej przeprowadzono prace , które obejmują:</i> -awaryjna naprawa sufitów w3 salach lekcyjnych, instalowanie sufitów podwieszanych oraz wymiana oświetlenia w tych salach, -modernizacja zaplecza sportowego Sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i łaźni, -pomieszczenia szkolne– sale zajęć, korytarze, klatki schodowe, szatnie, są w dobrym stanie technicznym, -sprzęty tj. stoły, krzesła, szafki, ławki itp. są w dobrym stanie technicznym, -powierzchnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych jest równa, -wyposażenie WC kompletne i sprawne,
3. Pomieszczenia gospodarcze	-pomieszczenia gospodarcze i magazynowe są w niezłym stanie, podobnie sprzęty i wyposażenie techniczne jest sprawne, -stanowiska wyposażone w instrukcje,


4. Instalacje	<p>-przewody kominowe i wentylacyjne – protokół kontroli aktualny z marca 2015,</p> <p>-instalacja elektryczna i urządzenia elektryczne posiadają pomiary skuteczności zerowania i izolacji przewodów z dnia 13-08-2013 – protokół jest aktualny (przeгляд 5 – letni),</p> <p>-instalacja odgromowa posiada przegląd z 12-08-2013– protokół aktualny,</p> <p>-gniazdka elektryczne kompletne, dobrze osadzone w ścianie,</p> <p>-dźwig osobowy posiada książkę przeglądów – wpisy dokonywane wg harmonogramu,</p>
5. Zagrożenia przeciwpożarowe	<p>- podręczny sprzęt gaśniczy oraz hydranty posiadają badania oraz kontrolki legalizacji i konserwacji z września 2014, są aktualne,</p> <p>-drogi ewakuacyjne są drożne i oznakowane,</p>

**UWAGI:**

- Obiekt szkoły, pomieszczenia oraz wyposażenie i sprzęty są w dobrym stanie technicznym i nie powinny powodować zagrożeń BHP.
- Protokół kontroli stanu technicznej sprawności budynku i pomieszczeń 5 letni z sierpnia 2013r, aktualny,
- Protokół kontroli stanu technicznej sprawności budynku i pomieszczeń 1 roczny z października 2014 r. jest aktualny.

Inspektor BHP:    
 mgr Andrzej Pieczonka

DYREKTOR SZKOŁY   
   
 mgr Hanna Szczepaniak   
 kierownik gospodarczy

Podpis kierownika gosp.....    
 Danuta Majewska